

После вмешательства прокуратуры в детской школе искусств обеспечено горячее водоснабжение

Прокуратурой Мокшанского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств Мокшанского района Пензенской области», в ходе которой выявлены нарушения закона.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), которые являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, оказания услуг по воспитанию и обучению.

Вместе с тем, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в МБУ ДО «Детская школа искусств Мокшанского района Пензенской области», расположенном по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Советская, 37, в нарушение указанных норм СП 2.4.3648-20 здание МБУ ДО «Детская школа искусств Мокшанского района Пензенской области» не оборудовано системой горячего водоснабжения. Не смотря на отсутствие горячего водоснабжения водонагревающие устройства в помещениях не установлены. В частности, в нарушение пункта 2.6.5 СП 2.4.3648-20 горячее водоснабжение не установлено в помещениях, где детям необходима горячая вода: класс декоративно-прикладного творчества и санитарные комнаты (туалеты).

Отсутствие горячего водоснабжения в детском образовательном учреждении может негативным образом сказаться на здоровье и самочувствии обучающихся, поскольку контакт с холодной водой, особенно в зимнее время года, может стать причиной заболеваний у несовершеннолетних. По факту допущенных нарушений прокуратурой района в адрес директора школы внесено представление с требованием устранить нарушения, которое было рассмотрено и удовлетворено, в школе организовано горячее водоснабжение.