

Прокуратурой проведена проверка о соблюдении пожарной безопасности в фельдшерско-акушерском пункте на территории Мокшанского района.

Правила устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности утверждены от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила).

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Оценка пожарной безопасности помещения одного «Фельдшерско - акушерского пункта» на территории Мокшанского района показала, что в нарушении пунктов 54, 2, 17(1) Правил на момент проверки автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в здании не работала; на объекте защиты отсутствовала утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Проведенной проверкой другого помещения ФАП установлено, что вопреки п. 54, п. 10, п. 2 Правил на момент проверки автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в здании не работала; в месте расположения прибора приемно-контрольного пожарного отсутствовала информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты и инструкция о мерах пожарной безопасности.

По результатам проверки было внесено представление, допущенные нарушения закона были устранены, должностное лицо ответственное за их совершение было привлечено к дисциплинарной ответственности.