

Прокуратурой проведена проверка о соблюдении пожарной безопасности в сельском доме культуры на территории Мокшанского района

Правила устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности утверждены от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила).

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Оценка пожарной безопасности здания СДК показала, что в нарушении п.54, п.35 «ж», п.14, п.17(1) Правил на момент проверки автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в здании не работала, их техническое обслуживание не проводилось; в помещении актового зала допускается эксплуатация электрической проводки, выполненной по временной схеме подключения; на дверях эвакуационных выходов, ведущих из помещений 1 и 2 этажа на лестничную клетку, отсутствуют приспособления для самозакрывания; на объекте защиты отсутствовал журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

По результатам проверки было внесено представление, допущенные нарушения закона были устранены, должностное лицо ответственное за их совершение было привлечено к дисциплинарной ответственности.