

## Технические условия на подключение объекта

№12 от 26.05.2025г.

**Объект:** земельный участок

**Кадастровый номер:** 58:18:0630203:128

**Заказчик:** Администрация Мокшанского района Пензенской области

**Адрес (местонахождение) объекта:** Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский сельское поселение Подгорненский сельсовет, с. Подгорное, ул. Подгорная, земельный участок 50 площадью 90 100 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец D=1,0м, в колодце, установить хомут-врезку Унидельта с четырьмя болтами 110х2\*, кран Джекамини 2\* ш/г, проложить трубу D-50мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 10,0 м3/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета 50 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 50 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу объекта: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский сельское поселение Подгорненский сельсовет, с. Подгорное, ул. Подгорная, земельный участок 50 площадью 90 100 кв.м.

Директор МКП «ВодКомСервис»  
Мокшанского района



Чевтаева А.В.