

## Технические условия на подключение объекта

№ 7 от 09.04.2025г

**Объект:** земельный участок

**Кадастровый номер:** 58:18:0450101:447

**Заказчик:** Администрация Мокшанского района Пензенской области

**Адрес (местонахождение) объекта:** Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский, сельское поселение Засечный сельсовет, село Сумароково, улица Вазилевка, земельный участок 22 А, площадью 2 500 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец D=1,0м. в колодце установить хомут-врезку Унидельта с четырьмя болтами 110х1\*, кран Джекамини 1\* ш/г, проложить трубу D-32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 1,0 м3/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета 3/4 (антиманитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу объекта: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский, сельское поселение Засечный сельсовет, село Сумароково, улица Вазилевка, земельный участок 22 А, площадью 2 500 кв.м.

Директор МКП «ВодКомСервис»  
Мокшанского района



Чевтаева А.В.