

Технические условия на подключение объекта

№ 13 от 27.09.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0550202:231

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский район, Широкоисский сельсовет, площадью 20 000 кв.м .

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 160х2*, кран Джакамини 2* ш/г, проложить трубу диаметром 63мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления

(отпуск): 1,0 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 50 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский район, Широкоисский сельсовет.



Директор МКП «ВодКомСервис»

Мокшанского района

Чевтаева

Чевтаева А.В.