

Технические условия на подключение объекта

№3 от 08.02.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0950504:25

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 3780м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Мокшанский район, с.Плесс, ул. Садовая, д.7, площадью 30 000 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 110х1, кран Джакамины 1 ш/г, проложить трубу диаметром 32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 0,2 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 3780 м, по направлению на юго-запад от ориентира: Пензенская область, Мокшанский район, с.Плесс, ул. Садовая, д.7.



И.о. директора МУП «ВодКомСервис»

Мокшанского района

Чупшева Т.И.