

Технические условия на подключение объекта

№2 от 08.02.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0951001:92

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Пензенская область, Мокшанский район, 591 км +200м ФАД «Урал» М5, справа.

Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, Мокшанский район, с/Богородский, площадью 22 000 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика,

в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

на месте врезки в центральную водопроводную магистраль в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 110х1, кран Джакамини 1 ш/г, проложить трубу диаметром 32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 0,2 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Пензенская область, Мокшанский район, 591 км +200м ФАД «Урал» М5, справа.



И.О. директора МКП «ВодКомСервис»

Мокшанского района

Чупшева Т.И.