

Технические условия на подключение объекта
№20 от 11.06.2021г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0820207:357

Заказчик: Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай,
ул.Алексеевка, земельный участок №2г.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец $d=1,0$ м, в колодце установить хомут-врезку Унидельта с шестью болтами 110х1', кран Джекамини 1' ш/г, проложить трубу диаметром 32 мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 0,5 куб. м. /сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя определены согласно схеме в Приложении 1 к настоящим техническим условиям.




Директор ООО «Кристалл один»

Чевтаева А.В.

«11» июня 2021г.

Схема

подключения к сетям водопровода объекта (земельного участка) КН 58:18:0820207:357,
находящегося по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай,
ул.Алексеевка,2г



«Кристалл один»

Чевтаева А.В.