

Технические условия на подключение объекта
№18 от 21.12.2023г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0960504:296

Заказчик: Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец $d=1.0\text{м}$. в колодце, установить хомут-врезку Унидельта с четырьмя болтами $63\times 1'$. кран Джекамини $1'$ ш/г, проложить трубу диаметром 32 мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): $0,5 \text{ куб. м. /сут.}$

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя определены согласно схеме в Приложении 1 к настоящим техническим условиям.


Директор ООО «Кристалл один»
М.П.



Родионов С.В.

Схема

подключения к сетям водопровода объекта (земельного участка) КН 58:18:0960504:296,
находящегося по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай.



Директор ООО «Кристалл один»
М.П.



Родионов С.В.