

Технические условия на подключение объекта

№4 от 29.02.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0830102:301

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Успенский сельсовет, поселок Отрадный, улица Огородная, земельный участок 11, площадью 12664 кв.м .

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 110х1, кран Джаками 1 ш/г, проложить трубу диаметром 32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления

(отпуск): 0,2 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится: Российская Федерация, Пензенская область, Успенский сельсовет, поселок Отрадный, улица Огородная, земельный участок 11,



И.О. директора МКП «ВодКомСервис»

Чупшева Т.И.