

Технические условия на подключение объекта
№1 от 18.03.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0870103:252

Заказчик: Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Пензенская область, Мокшанский район, д. Пяша, ул.
Строительная, 9б

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец $d=1,0\text{м}$, в колодце, установить хомут-врезку Унидельта с шестью болтами $110\times 1'$, кран Джекамини $1'$ ш/г, проложить трубу диаметром 32 мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): $0,5$ куб. м. /сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета: установить прибор учета $3/4$ (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки $3/4$ в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя определены согласно схеме в Приложении 1 к настоящим техническим условиям.

Директор ООО «Кристалл один»

М.П.




Родионов С.В.

«18» марта 2024г.

Схема

подключения к сетям водопровода объекта (земельного участка) КН 58:18:0870103:252,
находящегося по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, д. Пяша,
ул. Строительная, 9б



Директор ООО «Кристалл один»
М.П.



Родионов С.В.