

## Технические условия на подключение объекта

№14 от 25.11.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0630202:434

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский район, село Подгорное, ул. Малая Хомяковка, земельный участок 13 а, площадью 2528 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

на месте врезки в центральную водопроводную магистраль в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 110х1, кран Джакамины 1 ш/г, проложить трубу диаметром 32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 0,2 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский район, село Подгорное, ул. Малая Хомяковка, земельный участок 13 а.



Директор МКП «ВодКомСервис»  
Мокшанского района

Чевтаева А.В.