

Технические условия на подключение объекта

№15 от 26.11.2024г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0630203:452

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский район, с.Подгорное, площадью 12835 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить колодец диам. 150 мм, в колодце установить хомут-врезка Унидельта с шестью болтами 110x50, кран Джакамини диам. 50 мм 1 ш/г, проложить трубу диаметром 50 мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления


(отпуск): 0,2 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета диам. 40 мм (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки диам. 40 мм в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский район, с.Подгорное.

Директор МКП «ВодКомСервис»



Чевтаева А.В.

Мокшанского района