

Технические условия на подключение объекта

№ 11 от 12.05.2025г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0800305:266

Заказчик : Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский, сельское поселение Нечаевский сельсовет, село Нечаевка, улица Молодежная, земельный участок 10В, площадью 2500 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика,

в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец D=1,0 м, в колодце установить хомут-врезку Унидельта с четырьмя болтами 110х1*, кран Джакамины 1 ш/г, проложить трубу диаметром 32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 1,0 куб.м/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу(местонахождение)объекта: Российская Федерация, Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, сельское поселение Нечаевский сельсовет, село Нечаевка, улица Молодежная, земельный участок 10В, площадью 2500 кв.м.

Директор МКП «ВодКомСервис»

Мокшанского района



Чевтаева А.В.