

Технические условия на подключение объекта

№ 6 от 08.04.2025г.

Объект: земельный участок

Кадастровый номер: 58:18:0730101:53

Заказчик: Администрация Мокшанского района Пензенской области

Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский, сельское поселение Юровский сельсовет, посёлок Труженик, улица Центральная, земельный участок 1 а, площадью 2 187 кв.м.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: на месте врезки в центральную водопроводную магистраль установить водопроводный колодец D=1,0м, в колодце, установить хомут-врезку Унидельта с четырьмя болтами 110х1*, кран Джекамини 1* ш/г, проложить трубу D-32мм П/Э от центральной водопроводной магистрали.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуск): 1,0 м3/сут.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета:

Установить прибор учета 3/4 (антимагнитный с обратным клапаном) после запорной арматуры и фильтра грубой очистки 3/4 в колодце.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводного хозяйства и заявителя является кран в водопроводном смотровом колодце заявителя по адресу объекта: Российская Федерация, Пензенская область, муниципальный район Мокшанский, сельское поселение Юровский сельсовет, посёлок Труженик, улица Центральная, земельный участок 1 а, площадью 2 187 кв. м.

Директор МКП «ВодКомСервис»
Мокшанского района



Чевтаева А.В.